

Nachweis

Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Schlagregendichtheit
Luftdurchlässigkeit



Prüfbericht 102 29307

Auftraggeber ALURON Sp. z o.o
ul. Okólna 10-


PL-42-400 Zawiercie
Polen

Grundlagen

prEN 14351-1 : 2004-04, Fenster und Außentüren – Produkt-norm

Prüfnormen:
EN 1026 : 2000-06
EN 1027 : 2000-06
EN 12211 : 2000-06

Darstellung



Produkt	Holz-Aluminium-Fenster Aluron Gemini
Bezeichnung	System Aluron Gemini
Außenmaß (B x H)	1235 mm x 1460 mm
Rahmenmaterial	Holz-Aluminium
Besonderheiten	-/-

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der obengenannten Eigenschaften für Fenster nach prEN 14351-1 : 2004-04.

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfergebnisse können auf gleiche oder kleinere Abmessungen bei gleicher Konstruktion, Anschlagart und ähnlichem Format unter Einhaltung des Flügelgewichts übertragen werden.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 9 Seiten.

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse

Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210



Klasse C5 / B5

Schlagregendichtheit – EN 12208



Klasse E 1050

Luftdurchlässigkeit – EN 12207



Klasse 4

ift Rosenheim
13. Mai 2005

i. V. Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Fenster & Fassaden

i. A. Torsten Voigt, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Fenster & Fassaden



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Petzold

Theodor-Gintl-Straße 7-9
D-83056 Rosenheim
Tel. +49 (0) 8331 / 201-4
Fax +49 (0) 8331 / 201-200
www.ift-rosenheim.de

ift: 83056 Rosenheim
AG Völkstein, 1455 14763
Spezialamt Rosenheim
Tel. 20 20
BLE 711 500 00

Anerkennung Prüf-, Überwachungs-
und Zertifizierungsstelle
nach Landesbeurteilung: BAY18
Notifizierung in Europa: Nr. 0757