

Nachweis

Widerstandsfähigkeit bei Windlast

Schlagregendichtheit

Luftdurchlässigkeit



Prüfbericht 102 27754/2

Auftraggeber ALURON Sp. z o.o
Ul. Okólna 10

42 400 Zawiercie
Polen

Grundlagen

prEN 14351-1 : 2003-04, Fenster und Außentüren – Produktnorm


Prüfnormen:

EN 1026 : 2000-06

EN 1027 : 2000-06

EN 12211 : 2000-06

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der oben genannten Eigenschaften für Fenster nach prEN 14351-1 : 2003-04. Die Prüfungen an einem Musterfenster sollen Auskunft darüber geben, welche Dichtigkeit bei gegebener Konstruktion und Verarbeitungsqualität mit entsprechender Wetterschutzschiene (vgl. Gegenstand) erreicht wird.

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Eine Übertragung ist möglich gemäß prEN 14351-1: 2003-04 Tabelle E.1 bei ähnlichem Format und Einhaltung des Flügelgewichts.

Witterungs- und Alterungerscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 7 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse

Produkt	einflügeliges Drehkippfenster
Bezeichnung	IV 68
Außenmaß (B x H)	1240 mm x 1480 mm
Rahmenmaterial	Holz (Red Meranti)
Besonderheiten	Fensterhersteller: Firma ADPOL S.A. Wetterschutzschiene: ATW 25/31 Flügelabdeckung: APZ 20

Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210



Klasse C5/B5

Schlagregendichtheit – EN 12208



Klasse 9A

Luftdurchlässigkeit – EN 12207



Klasse 4

ift Rosenheim
29. April 2004

Ulrich Sieberath
Ulrich Sieberath
Institutsleiter

i. A. Köberle Dirk
i. A. Köberle Dirk
Prüfheld Systeme



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Straße 7-9
D-83026 Rosenheim
Tel.+49 (0) 8031 / 261-0
Fax+49 (0) 8031 / 261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 38 22
BLZ 711 500 00

Anerkannte Prüf-, Überwachungs-
und Zertifizierungsinstitute
nach Landesverordnung: BAY18
Notifizierung in Europa: Nr. 0757